

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO
*EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE***A21/000045**2003-07-29
Pág. 1/1

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), certifica que el Equipo a Presión que se define más abajo, realizado por la empresa/ *The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the Pressure Equipment described below, developed by the firm:*

GRUPO DE INCENDIOS, S.A.

Dirección/ *Address:* **CM DEL CUBO, S/N**
42294 TARDELCUENDE
(Soria - ESPAÑA)

Equipo/ *Equipment:* **EXTINTOR PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO (ACERO)/ PORTABLE FIRE**
EXTINGUISHER OF CARBONE DIOXIDE (STEEL)

| | |
|--|------------------------|
| MARCA/ <i>Trade Mark:</i> | GRUINSA |
| MODELO/ <i>Model:</i> | BILI-2, BILI-5 |
| GRUPO FLUIDO/ <i>Fluid Group:</i> | 2 |
| PS (bar): | 174 |
| TS (°C): | -20/60 |
| V (l): | 2,98, 7,46 |
| CATEGORIA/ <i>Category:</i> | III |
| Nº DE EXPEDIENTE, FECHA/ <i>File number, Date:</i> | A21/000067, 2003-07-29 |

Satisface los Requisitos Esenciales de Seguridad que le son de aplicación y recogidos en el Anexo I de la Directiva 97/23/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre Equipos a Presión., *Complies with the applicable essential safety requirements included in Annex I of the 97/23/EC Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to Pressure Equipment.*

El presente certificado ha sido extendido por AENOR como Organismo Notificado a la Comisión Europea y a los demás Estados Miembros (número 0099) para la Directiva 97/23/CE de Equipos a Presión, de acuerdo con las disposiciones del Anexo IV de la Directiva. *This certificate has been performed by AENOR as a Notified Body to the European Commission and to the Member States (number 0099) for the Directive 97/23/EC for Pressure Equipment, according to the provisions of Annex IV.*

El presente certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada en tiempo por AENOR. *This certificate is valid unless it is cancelled or withdrawn upon AENOR's written notification.*

Fecha de emisión: 2003-07-29
Issued on:

Fecha de caducidad: 2013-07-29
Expires on:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager of AENOR