

**AENOR**Asociación Española de  
Normalización y Certificación**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 012 / 001595**  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

# AENOR

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto  
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**HIDRANTE DE COLUMNA SECA****DRY-BARREL FIRE HYDRANT**

Marca Trade Mark	Modelo Model	Toma Conection	Presión de servicio/nº de bocas Service Pressure/Number of outlets	Diámetro y otros Diameter and others	Longitud carrete Barrel Length
GRUINSA	IVANCA 3* R	VERTICAL	15-16 bar / 3	80 mm	300 mm

suministrado por

supplied by

**GRUINSA GRUPO DE INCENDIOS, S.A.**  
**CM DEL CUBO, S/N 42294 TARDELCUENDE (Soria - ESPAÑA)**

y elaborado en

and manufactured in

**CM DEL CUBO, S/N**  
**42294 TARDELCUENDE (Soria - ESPAÑA)**

es conforme con

complies with

**UNE 23405:1990**

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 12.03.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 12.03.

Fecha de concesión: **2002-03-01**  
First issued on:

Fecha de renovación: **2007-03-01**  
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2012-03-01**  
Expires on:

  
**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación  
El Director General de AENOR  
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83